

РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 84 стр., 3 рис., 18 табл., 20 источников.

Целью настоящего дипломного проекта является реконструкция участка тепловой сети ТК-34 до ДРОЦ «Сидельники», связанная с заменой действующих труб, на предварительно изолированные трубы (ПИ-трубы).

Необходимость данной реконструкции возникла в связи с физическим износом действующей изоляции на рассматриваемом участке теплотрассы.

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: пересчитаны диаметры трубопроводов в соответствии с фактической тепловой нагрузкой, рассчитаны расходы теплоносителя и произведен тепловой расчет тепловой сети. По результатам расчетов выполнены расчетная и монтажная схемы, разработана система оперативного дистанционного контроля, построены пьезометрический график и продольный профиль тепловой сети.

Были поставлены и решены конкретные задачи прокладки ПИ-трубопровода подземным бесканальным способом и частично под проездами канальным способом, что привело к повышению надежности тепловой сети и снижению тепловых потерь на участке системы теплоснабжения. На участке канальной прокладки установлены скользящие опоры.

В экономической части дипломного проекта осуществляется расчет стоимости трубопроводов теплосети. Рассчитан срок окупаемости предизолированных труб.

Дипломным проектом предусмотрено выполнение требований по охране труда и экологии.

					ДП 1 - 43 01 05.25.51.09	Лист
Изм.	Лист	№ док-м.	Подпис	Дата		